




ISO 9001:2008
Certif. Nr. A.JAEU/09/11539



Reg No. 273



ISO 14001:2004
Certif. Nr. A.JAEU/09/00248

ERNEI, str.Principala 175/B, jud. Mureș

CIF : RO23580268, J26/587/2008,

Banca : ING , sucursala Târgu Mureș, Cont :RO13 INGB0011000054018911.

Telefon : 0265-244144, fax: 0265-244143, e-mail : office@omnicable.ro; www.omnicable.ro;

SC. OMNI CABLE SRL.

LOC. ERNEI STR. PRINCIPALA NR. 175/B

JUD. MURES

RO 23580268

SPECIFICATIE TEHNICA DE PRODUS

DENUMIRE PRODUS : CORDOANE PLATE CU IZOLATIE SI MANTA DE PVC

SIMBOLIZARE: NYIFY

STANDARD DE FABRICATIE: VDE 0250

DATE TEHNICE:

Tensiune nominala: 0.2/0.4 KV

Tensiune de incercare : 2000V

Domeniu de utilizare: Pentru instalatii fixe sub tencuiala, pentru retele de iluminat, in locuinte sau edificii publice

Temperatura de functionare : -10°C /+70 °C

Temperatura mimima la montaj : +5°C

MATERIALE

Conductor cupru , conductor unifilar ,clasa 1 SR EN 60228

Izolatia : PVC tip Y11 EN 50363

Manta: PVC tip YM1 EN 50363

Culoarea mantalei: alb, gri, neagra

| CONSTRUCTIE CABLU | GROSIME IZOLATIE | DIAMETRU VANA | DIAMETRUL EXTERIOR /APROX |
|----------------------|------------------|---------------|------------------------------|
| 3X1.5 | 0.5 | 2.4 | 3.8X16.6 |
| 3X2.5 | 0.5 | 2.8 | 4.3X18.1 |

CONFORMITATE CE

- Aceste produse sunt conforme cu Directivele Europene :
2014/35EC Echipamente de joasa tensiune(LVD) cu toate amendamentele
2011/65 Directiva RoHS

LIVRARE

- Conductoarele se livrează în colaci și sînt prevăzuți cu etichetă

Departament calitate

Aprobat
ADM. Nagy Levente